

ЗАО Фирма «ТЕСС - Инжиниринг»

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ ТИПА ВКЗ 42

ПАСПОРТ  
ТЕСС.731146.005 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.В00849 выдан  
08.11.2011 г. органом по сертификации АНО «МАГНИТ».

Сертификат пожарной безопасности выдан 26.10.2011 г.  
ОС ООО «ПОЖСТАНДАРТ» С-RU.ПБ57.В.00694.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

ВКЗ 42 предназначен для обеспечения электро- и пожа-  
робезопасности трехфазных электроустановок жилых,  
общественных и производственных зданий путем экс-  
тренного отключения при нештатных режимах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: ВКЗ 42 - \_\_\_\_\_

Номинальное напряжение, U, В: 380

Номинальный ток нагрузки, I<sub>н</sub>, А: \_\_\_\_\_

Номинальный отключающий дифференциальный ток

I<sub>Δп</sub>, mA: \_\_\_\_\_

Отключающее напряжение между землей и нейтралью

U<sub>Nп</sub>, В: \_\_\_\_\_ (не более)

Отключающее напряжение сети U<sub>откл.</sub>, В: \_\_\_\_\_ (не более)

Характеристика наличия постоянной составляющей диффе-  
ренциального тока: тип А , тип АС  (ненужное зачеркнуть)

Диапазон температур окружающей среды: от -40°С до +45°С

Средний срок службы: 10 лет

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ВКЗ 42 поставляется в следующей комплектации:

→ ВКЗ 42 заказанного исполнения - \_\_\_\_\_ шт.

→ паспорт ВКЗ 42 – 1 экз.;

→ техническое описание и руководство по эксплуатации ВКЗ – 1 экз. *(на каждые 10 шт. ВКЗ, поставляемых в один адрес или на любое количество ВКЗ при указании в заказе).*

### 4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка и подключение ВКЗ 42 должны производиться персоналом, имеющим квалификационную группу не ниже третьей на электроустановках до 1000В в соответствии с ПТЭ и ПТБ и изучивших техническое описание и руководство по эксплуатации (ТО и РЭ).

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель с комбинированной защитой типа

ВКЗ 42 - \_\_\_\_\_

изготовлен и испытан согласно техническим условиям ТУ 3425-001-13095574-98 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ Штамп ОТК:

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп торгующей  
организации:

### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель в течении 2,5 лет со дня продажи и в течение 3 лет со дня изготовления заменяет вышедшие из строя ВКЗ 42 при условии сохранности пломбы, отсутствии повреждений корпуса, правильной эксплуатации.

Прием рекламаций при наличии паспорта производится предприятием изготовителем по адресу:

✉ 428005, ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 856  
ЗАО ФИРМА «ТЕСС - ИНЖИНИРИНГ»

☎ (8352) 34-18-61, 34-18-62; [www.tess21.ru](http://www.tess21.ru) [info@tess21.ru](mailto:info@tess21.ru)

ЗАО Фирма «ТЕСС - Инжиниринг»

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
С КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ ТИПА ВКЗ 22**

**ПАСПОРТ  
ТЕСС.731146.005 ПС**

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.В00849 выдан  
08.11.2011 г. органом по сертификации АНО «МАГНИТ».

Сертификат пожарной безопасности выдан 26.10.2011 г.  
ОС ООО «ПОЖСТАНДАРТ» С-RU.ПБ57.В.00694.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

ВКЗ 22 предназначен для обеспечения электро- и пожа-  
робезопасности однофазных электроустановок жилых,  
общественных и производственных зданий путем экс-  
тренного отключения при нештатных режимах.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: ВКЗ 22 - \_\_\_\_\_

Номинальное напряжение, U, В: 220

Номинальный ток нагрузки, I<sub>н</sub>, А: \_\_\_\_\_

Номинальный отключающий дифференциальный ток

I<sub>Δn</sub>, mA: \_\_\_\_\_

Отключающее напряжение между землей и нейтралью

U<sub>Nn</sub>, В: \_\_\_\_\_ (не более)

Отключающее напряжение сети U<sub>откл.</sub>, В: \_\_\_\_\_ (не более)

Диапазон рабочих напряжений: от 100 до 264 В

Характеристика наличия постоянной составляющей диффе-  
ренциального тока: тип А , тип АС  (ненужное зачеркнуть)

Диапазон температур окружающей среды: от -40°С до +45°С

Средний срок службы: 10 лет

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ВКЗ 22 поставляется в следующей комплектации:

→ ВКЗ 22 заказанного исполнения - \_\_\_\_\_ шт.

→ паспорт ВКЗ 22 – 1 экз.;

→ техническое описание и руководство по эксплуатации ВКЗ – 1 экз. *(на каждые 10 шт. ВКЗ, поставляемых в один адрес или на любое количество ВКЗ при указании в заказе).*

### 4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка и подключение ВКЗ 22 должны производиться персоналом, имеющим квалификационную группу не ниже третьей на электроустановках до 1000В в соответствии с ПТЭ и ПТБ и изучивших техническое описание и руководство по эксплуатации (ТО и РЭ).

### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель с комбинированной защитой типа

ВКЗ 22 - \_\_\_\_\_

изготовлен и испытан согласно техническим условиям ТУ 3425-001-13095574-98 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ Штамп ОТК:

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп торгующей  
организации:

### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель в течении 2,5 лет со дня продажи и в течение 3 лет со дня изготовления заменяет вышедшие из строя ВКЗ 22 при условии сохранности пломбы, отсутствии повреждений корпуса, правильной эксплуатации.

Прием рекламаций при наличии паспорта производится предприятием изготовителем по адресу:

✉ 428005, ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 856  
ЗАО ФИРМА «ТЕСС - ИНЖИНИРИНГ»

☎ (8352) 34-18-61, 34-18-62; [www.tess21.ru](http://www.tess21.ru) [info@tess21.ru](mailto:info@tess21.ru)